

Funktion		RSE Kommando	Schaltzeiten und Bemerkungen (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter - Kennzeichnung		
				alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung	
				Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.	
Tarif- und Zählersteuerungen	Doppeltarif Niederspannung	122	HT Ein 07:00 - 22:00 Mo-Sa	rosa-weiss	1	1
	Leistungsfreigabe Niederspannung	120	Aus 22:00 - 07:00 Mo-Sa	rosa-rot	1	5
	Ferrückstellung Leistungszähler	1706	monatlich (am 1. des Monats)		1	6
Warmwassererwärmer Nacht	Boiler Nacht 4h	206	Ein 02:00 - 06:00	braun-weiss	2	1
	Boiler Nacht 4h	207	Ein 23:30 - 01:00 / 03:30 - 06:00	braun-weiss	2	1
	Boiler Nacht 6h	209 / 210	Ein 00:00 - 06:00	braun-weiss	2	2
	Boiler Nacht 8h	212 / 213	Ein 22:00 - 06:00	braun-weiss	2	3
Warmwassererwärmer Tag	Boiler Tag, Spitzensperrung	215	Aus 10:45 - 12:45	violett-weiss	3	1
	Boiler Tag Not-Ansteuerung	327	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		3	
Spitzensperrung	Waschmaschine / Tumbler / Sauna EFH	111	inaktiv (Rückbau Sperreinrichtung erwünscht)		4	1
	Waschmaschine / Tumbler / Sauna MFH	112	inaktiv (Rückbau Sperreinrichtung erwünscht)		4	1
	Ladung E-Fahrzeuge	114	Ein 24h		4	2
	Ladung E-Fahrzeuge Not-Ansteuerung	327	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		4	
Elektroheizungen	Speicherheizung Nachtaufladung 6h	216 / 217	Ein 00:00 - 06:00		5	1
	Speicherheizung Nachtaufladung 8h	219 / 220	Ein 22:00 - 06:00		5	2
	Speicherheizung Tagesnachladung	222	Ein 13:00 - 17:00		5	3
	Direktheizung / Ergänzungsheizung	224	variabel: max. 1h/Tag: z.Z. 11:30 - 12:30		5	6
Wärmepumpen	Wärmepumpe	306	Aus 11:15 - 12:15 (Mo - Fr)		6	1
	Wärmepumpe Not-Ansteuerung	327	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		6	
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung	107	Ein / Aus Fotозelle		7	1
	Strassenbeleuchtung (reduziert)	106	23:15 Aus: Mo, Di, Mi, Do, So 01:15 Aus: Sa, So		7	2
	Turmbeleuchtung	110	06:00 Ein: Mo, Sa 07:00 Ein: So Fotозelle - Aus 24:00		7	3
Spezial Anwendungen	Sperrung Sportplatzbewässerungen	315	Inaktiv (Bei Bedarf)		8	
	Ansteuerung PV Anlage 100%	316	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		8	1
	Ansteuerung PV Anlage 60%	317	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		8	2
	Ansteuerung PV Anlage 30%	318	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		8	3
	Ansteuerung PV Anlage 0%	319	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		8	4
	Grossverbraucher Not-Ansteuerung	327	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		8	5
Öffentliche Brunnensteuerung	109	Ein 7:00 - 21:00		8	6	

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV 5.3

Steuerpolleiter
 Steuerneutralleiter
 Steuerleiter ab RSE
 Schaltdraht

braun / schwarz / grau
 hellgrau mit Leiternummer 0
 hellgrau mit Leiternummer 1-9
 hellgrau

* Not-Ansteuerung Signal im Normalbetrieb AUS ≈ 0 VAC. EIN bei Gefährdung Versorgungssicherheit

Kommandoplan Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
 Rundsteuer-Senderfrequenz: 283.3 Hz

